

Ich lebe sicher mit Gas
im Wohnwagen ...



suvapro

Sicher arbeiten

...denn meine Flüssiggas-
anlage ist korrekt einge-
baut, wird richtig bedient
und regelmässig überprüft.

Machen Sie den nachstehenden Test – Ihrer Sicherheit zuliebe!

	ja	nein
Meine Anlage wurde von einer Fachperson installiert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich lasse die Installation periodisch, mindestens alle 5 Jahre, von einer Fachperson überprüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kenne und befolge die Bedienungsanleitungen für den Umgang mit Flaschengas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Gasflasche bei meinem Wohnwagen steht senkrecht, ist witterungsgeschützt und gegen Umfallen gesichert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin sicher, dass ein Druckregler verwendet wird, der dem Betriebsdruck des angeschlossenen Geräts entspricht (z.B. kein verstellbarer Druckregler):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich prüfe, ob alle Lüftungsschlitze ins Freie durchlässig sind:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kontrolliere vor der Inbetriebnahme nach dem Flaschenwechsel, ob der Flaschenanschluss dicht und der Gasschlauch nicht brüchig ist:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich mit Gas koche, ist die Dachluke oder ein Fenster geöffnet (Rechaud usw. nicht als Heizung missbrauchen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich Sorge dafür, dass die Frischluftansaugöffnungen und die Abgasführung der Heizung stets frei sind (z.B. Schnee auf dem Wohnwagen oder um ihn herum, Verkleidungen usw. entfernen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schon ein einziges «Nein» kann Ihre Sicherheit gefährden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Fachfirma für Flüssiggas. Dies gilt auch für Reparaturen.

Suva

Gesundheitsschutz
Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte

Tel. 041 419 61 32

Bestellungen

www.suva.ch/waswo
Fax 041 419 59 17
Tel. 041 419 58 51

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –
mit Quellenangabe gestattet.

1. Auflage – Februar 2012 – 800 Exemplare

Bestellnummer

88267.d (ersetzt 55009.d)